



**VYSVĚTLIVKY**

	PROJ. ZEMNÍ VEDENÍ NN
	STÁV. ZEMNÍ VEDENÍ NN
	STÁV. VRCHNÍ VEDENÍ VN
	PROJ. ZEMNÍ PÁSKA
	DEMONT. VRCHNÍ VEDENÍ NN
	STÁV. TRAFOSTANICE
	PROJ. BETONOVÝ PB
	DEMONT. PODPĚRNÝ BOD
	PROJ. ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
	PROJ. POJISTOVÁ SKŘÍŇ
	STÁV. ELEKTROMĚR
	KATASTRÁLNÍ MAPA
	ROZHRANÍ PLOCH
	BUDOVY
	OPLOČENÍ
	VSTUP NA POZEMEK
	VÝŠKOPIS
	STÁV. KANALIZACE SČVK
	STÁV. VODOVOD SČVK
	STÁV. SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: <b>NN - AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C</b>		
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: <small>Bude provedena dle PNE 33 0000-1 na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jističků přívků v síti TN-C</small>		
NAMRAZOVÁ OBLAST: N1	TRÍDA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ: II	VĚTROVÁ OBLAST: II
TRÍDA ZEMINY: III-IV	VLIVY PROSTŘEDÍ: viz složka Ostatní přílohy	
KRAJ: ÚSTECKÝ		OBEC: VLASTISLAV
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: VLASTISLAV		
ZPRACOVATEL PD: <b>DISTRIBUCE</b> <small>TEPLICKÁ 874/R, DĚČÍN IV, PŠC 405 02</small>	INVESTOR: ČEZ DISTRIBUCE, A. S. TEPLICKÁ 874/R DĚČÍN IV, PŠC 405 02, IČ: 247 29 035	ČÍSLO PARÉ:  
NÁZEV STAVBY: <b>Vlastislav + Sutom rekonstrukce vedení</b>	PROJEKTANT: ING. LADISLAV NOVÁK	ČÍSLO ZAKÁZKY: IE-12-4006113
	KRESLILA: TEREZA ČISAŘOVÁ	FORMÁT: A2
		STUPEŇ PD: DPS
		DATUM: 05/2021
		MĚŘÍTKO: 1:500
VYKRES: <b>PROJEKTOVANÝ STAV - ČÁST 2</b>		C. VYKRESU: <b>2/3</b>